



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «24» марта 2022 г.
учётный № проверки 67220061000200779013



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Смоленской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

215713, Россия, Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 41Б

Ond-dorogobuzh@67.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 15 /1/

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «детский сад «Колокольчик»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Смоленской области № 15 от «24» марта 2022 года
в период с «05» апреля 2022 г. по «06» апреля 2022 г.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Смоленской области капитаном внутренней службы
Кученковым Евгением Геннадьевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

Проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовали: заведующий - МБДОУ «детский сад «Колокольчик»
Каптюк Юлия Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	на объекте защиты по адресу: 215750, Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 17а, при прокладке линий связи системы автоматической пожарной сигнализации использованы кабели типа КСПВ. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;	ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» таблица 2;	01.02.2024	
2.	на объекте защиты по адресу: 215750, Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 17а, при прокладке линий связи системы оповещения и управления эвакуацией использованы кабели типа КСПВ. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;	ГОСТ, 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» таблица 2;	01.02.2024	
3.	на объекте защиты по адресу: 215750, Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 17а, не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) п.13	01.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.